

Қандыағаш қ.
Актіні толтыру орны

29.03.2023 ж.
Уақыты 11:29

1. Мемлекеттік органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Профилактикалық бақылауды жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 06.03.2023 ж. № 5

3. Профилактикалық бақылау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

РЯТОВ МАКСАТ АБИЛТАЕВИЧ - Бастық

СЕГИЗБАЕВА ЖУЛДЫЗ КАЛМАГАНБЕТКЫЗЫ - Бас маман

МҰХТАР АСЛАН БЕРІКҰЛЫ - Аға инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

980540001513, «Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№5 Қандыағаш қалалық жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

«Қандыағаш қалалық №5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ, АКТЮБИНСКАЯ, МУГАЛЖАРСКИЙ, КАНДЫАГАШ, ЕСЕТ БАТЫР (УЛИЦА), 19Г.

5. Профилактикалық бақылаудың жүргізудің кезеңі 17.03.2023 - 29.03.2023

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

«Қандыағаш қалалық №5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғысының 3, 11, 13-зоналары жұмыс күйіне келтірілсін. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын

			бекіту туралы» №55 бұйрығының 71 тармағы, ; жоюдың мерзімі: 29.05.2023
2	П. 39 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ғимараттың люктері кілттеніп, кілттердің сақталатын орны туралы ақпарат ілінсін. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 28 тармағы; жоюдың мерзімі: 29.05.2023
3	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Акт залында розетка тек жанбайтын материалға бекітілсін. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 79 тармағы; жоюдың мерзімі: 29.05.2023
4	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының үлкен, кіші спорт залдарында, 1-қабатта дәлізде, №301 кабинетте, мұғалімдер бөлмесінде зақымдаған электр сымдарын пайдалануға жол берілмесін. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 86 тармағы, 1-тармақшасы; жоюдың мерзімі: 29.05.2023
5	П. 112 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Ғимараттағы барлық ішкі өртке қарсы крандарының реттік нөмірі көрсетілсін және өрт шкафтары пломбалансын. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 1576 тармағы.; жоюдың мерзімі: 29.05.2023
6	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратындағы өрт автоматикасы жүйелерімен қондырғыларының техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар-графикі мен

		регламентімен қамтамасыз етілсін. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 70 тармағының 8 тармақшасы. ; жоюдың мерзімі: 29.05.2023
--	--	--

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, профилактикалық бақылаудың барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Ұйғарымды енгізді (Профилактикалық бақылаудың жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Мұрашев сұлтанбек мұсаұлы Н.С. Мұрашев

9. Ұйғарымды алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның қолы)

«19» 03 2023 ж.

